

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.HB88.B.00105/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТЕКС-СИБИРЬ" (ООО "БИТЕКС-СИБИРЬ").
ОГРН: 1127232053850. ИНН: 7207023279. Место нахождения (адрес юридического лица): 627142, РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ЗАВОДОУКОВСКИЙ, Г. ЗАВОДОУКОВСК, УЛ. ЩОРСА, ЗД. 1.
Телефон: +73454226985. Адрес электронной почты: info@bitex-siberia.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТЕКС-СИБИРЬ" (ООО "БИТЕКС-СИБИРЬ").
ОГРН: 1127232053850. ИНН: 7207023279. Место нахождения (адрес юридического лица): 627142, РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ЗАВОДОУКОВСКИЙ, Г. ЗАВОДОУКОВСК, УЛ. ЩОРСА, ЗД. 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 627142, РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ЗАВОДОУКОВСКИЙ, Г. ЗАВОДОУКОВСК, УЛ. ЩОРСА, ЗД. 1, ЛИТ. Л, Л1-Л8.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ».
ОГРН: 1167746137118. ИНН: 7719437674. Место нахождения: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, КОММУНАРКА Р-Н, КМ 24-Й (КАЛУЖСКОЕ Ш.), Д. 1, СТР. 1, ЭПОМ/К/УС 6/ХП/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, П. СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB88.
Телефон: +7 (499) 647-66-77. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия декоративно-отделочные для стен и потолков из красок водно-дисперсионных на основе жидкого калиевого стекла с добавлением стирол-акрилатных дисперсий, марок: «GÜNSTIG Силикатная интерьерная негорючая краска» толщиной от 0,05 мм до 0,3 мм с расходом от 0,25 кг/м² до 0,35 кг/м², «GÜNSTIG Силикатная фактурная интерьерная негорючая краска» толщиной от 0,2 мм до 1,5 мм с расходом от 0,8 кг/м² до 1,6 кг/м², выпускаемые по техническим условиям ТУ 20.30.22-019-12513963-2026 "Силикатные краски GÜNSTIG".

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.30.22

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3214900009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № НИЦ26-08-13/2 от 13.08.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Профессиональные решения» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21CB33), акта анализа состояния производства № НЛ123-173.26-01 от 01.07.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Национальная Лаборатория" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB88),

Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» р.6. Негорючие (НГ) материалы. Условия хранения: Краску хранят в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре не ниже + 5 °С и не выше + 25 °С, на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов. Перед применением перемешать до получения однородной массы. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.08.2026 г. по 20.08.2031 г.




М.П. Руководитель
(заместитель, руководителя)
органа по сертификации

Октябрь-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Елистратова Анастасия Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Винник Ренольд Владимирович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))