

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ74.В.00457

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0004319

Общество с ограниченной ответственностью «Битекс-Сибирь».
Адрес: 627142, РОССИЯ, область Тюменская, район Заводоуковский, город Заводоуковск, улица Щорса, дом 1.
ОГРН: 1127232053850 Телефон: +73454226985, факс: +73454226985. E-mail: sales@bitex-siberia.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Битекс-Сибирь».
Адрес: 627142, РОССИЯ, область Тюменская, район Заводоуковский, город Заводоуковск, улица Щорса, дом 1.
ОГРН: 1127232053850 Телефон: +73454226985, факс: +73454226985. E-mail: sales@bitex-siberia.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@czrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Составы строительные отделочные водно-дисперсионные готовые к применению, толщиной от 0,01 до 2,0 мм, плотностью от 0,800 до 1,800 кг/м³, торговой марки «GÜNSTIG», выпускаемые по ТУ 20.30.11-005-12513963-2016 Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

ОКПД-2

20.30.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3214 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Приложение 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМЗ, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №0004299).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: № ПБ74-201/09-2017 от 21.09.2017 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015), №РОСС RU.04ИБФ0.В5.0027 от 22.11.2016г., выдан ОС ООО «Научно-технический центр «СТАРТ», рег. № РОСС.RU.31391.04ИБФ0.В05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.09.2017

по 20.09.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ74.В.00457

(обязательная сертификация)

№ 0004299

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Трудновоспламеняемое (В1) в соответствии со ст. 13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные по токсичности (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия